

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2

Název zadavatele: Obec Kunčice pod Ondřejníkem
Sídlo: č.p. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
IČ: 00296856
DIČ: CZ00296856
Jména osob oprávněných za zadavatele jednat: Ing. Tomáš Hrubíš, starosta obce
Veřejná zakázka: Navýšení kapacity ZŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem - přístavba školy

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 06. 06. 2018

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě předchozích žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 v odpovědi na dotaz č. 6 o podrobnější popis položky a o doplnění výkazu výměr zadavatel odpověděl, že popis a výkresová část poskytuje dostatečný podklad pro nacenění:

pol. č. 42 Rampa vnější včetně zábradlí – kpl – 1,000

Popis rampy z technické zprávy:

Venkovní rampa bude řešena jako chodníkové těleso. Obrys rampy budou tvořit betonové zídky (betonové bednicí tvárnice případně betonový monolit), mezi které bude proveden hutněný násyp a skladba pro zámkovou dlažbu. Do betonových zidek budou kotvena ocelová zábradlí s madly po obou stranách.

Dotaz:

Na základě § 6 písm. d) až g) vyhlášky číslo 169/2016 Sb., (dále jen vyhláška), o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, položka soupisu stavebních prací obsahuje:

- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky
- měrnou jednotku
- množství
- výkaz výměr k uvedenému množství

Na základě § 7 odst. 1) vyhlášky, zadavatel ve výkazu výměr uvede výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání stavebních prací tak, aby umožnil kontrolu

celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro zadání stavebních prací.

K řádnému ocenění této položky z výkazu výměr vás žádáme o postup při zpracování výkazu výměr dle výše uvedené vyhlášky, tzn. žádáme o doplnění výkazu výměr o jednotlivé položky vymezující druh a kvalitu prací, doplněné výpočtem předpokládaného množství.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Výpis materiálu pro venkovní rampu:

- základové pásy z prostého betonu C16/20
5,0m³
- boční stěny rampy z jednostranně štípaných betonových tvárnic, včetně zákrytových desek (celková délka 15,8m x výška 0,4m)
6,32m²
- hutněný násep mezi betonovými zídками
2,0m³
- ploha rampy ze zámkové dlažby (skladba S5, tl.240mm)
12,0m²
- ocelové zábradlí s madlem a vodící tyčí, výška 900mm, nástřík stříbrnou barvou
17,3bm

Dotaz č. 2:

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 v odpovědi na dotaz č. 14 o podrobnější popis položky a o doplnění výkazu výměr zadavatel doplnil podrobnější výkres rampy a odpověděl, že popis a výkresová část poskytuje dostatečný podklad pro nacenění.

pol. č. 79 Výroba, dodávka a montáž vnitřní rampy (kce z ocel. uzavřených profilů, opláštění OSB deskami, boční stěny lamino, pochůzí plocha Marmoleum) – kpl – 2,000.

Dotaz:

Na základě § 6 písm. d) až g) vyhlášky číslo 169/2016 Sb., (dále jen vyhláška), o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, položka soupisu stavebních prací obsahuje:

- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky
- měrnou jednotku
- množství
- výkaz výměr k uvedenému množství

Na základě § 7 odst. 1) vyhlášky, zadavatel ve výkazu výměr uvede výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání stavebních prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro zadání stavebních prací.


K řádnému ocenění této položky z výkazu výměr vás žádáme o postup při zpracování výkazu výměr dle výše uvedené vyhlášky, tzn. žádáme o doplnění výkazu výměr o jednotlivé položky vymezující druh a kvalitu prací, doplněné výpočtem předpokládaného množství.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Výpis materiálu pro jednu vnitřní bezbariérovou rampu:

- nosná konstrukce rampy – uzavřené ocelové profily jechl 60/40/2,5mm
48,5bm
- (mohou být použity i jiné profily podle výrobní dokumentace vybrané zámečnické firmy)
- opláštění konstrukce OSB deskou tl.25mm
16,5m2
- opláštění bočních stěn laminem tl.18mm (barva stříbrná)
10,0m2
- pochůzí vrstva rampy – marmoleum
16,5m2
- ocelové zábradlí s madlem a vodící tyčí, výška 900mm, nástřík stříbrnou barvou
19,0bm

S pozdravem



.....
AZ zakázka s.r.o.

Radim Pala, DiS., jednatel

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností